

电气火灾综合治理自查检查表

单位名称:

时间:

项目	检查内容	检查情况 是(√) 否(×)	隐患描述	整改意见
一、 电气 线路 及 电气 设备	1. 电气线路、电气设备是否符合国家规范。			
	2. 电表箱、配电盘(柜、箱)是否设置在可燃物上,箱内导线是否变色、老化、堆放杂物。			
	3. 电气线路的敷设是否符合规范,导线上是否悬挂其他物品。			
	4. 敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,是否穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。			
	5. 开关、插座和照明灯是否靠近可燃物,是否采取隔热、散热等防火措施。			
	6. 电热器具(设备)及大功率电器是否与可燃物品保持安全距离,是否被可燃物覆盖。			
	7. 使用移动插座取电时,是否违规使用大功率电气设备,是否存在拉结临时线路。			
二、 电气 安全 管理	8. 下班时,是否切断非必要电源。			
	9. 不应在场所内为电动车充电,不应停放电动车。			